23.5.23

검사항목	수질기준	옥천	청산	안남
냄새	무취	적합	적합	적합
맛	무미	적합	적합	적합
색도	5도 이하	1	1	1
탁도	0.5NTU이하	0.03	0.07	0.04
pH	5.8-8.5	7.5	7.5	7.5
잔류염소	4mg/L이하	0.96	0.7	0.55